

Номер абонента 00000/0000 (НЕЗАВИСИМАЯ) 10.0 л/имп Тип SA-94/2M(подп.)
 Адрес Чистяковой д 62 Номер 030153
 $D_{y1} = 100$ $G_{1наим} = 2.400$ $G_{1наиб} = 60.0$ Конфигурация M401 - 03
 $D_{y2} = 100$ $G_{1наим} = 2.400$ $G_{2наиб} = 60.0$

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЁННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОСИТЕЛЬ
 за период с 25.11.2016 по 21.12.2016

Дата	Количество тепловой энергии Q, Гкал	Расход теплоносителя, М, тонн				Температура теплоносителя, t, град		Д а в л е н и е, МПа		Время наработки Т нараб, час
		Под. труб. М1	Обр. труб. М2	Разность М1-М2	Подп. М3	t под.	t обр.	P под.	P обр.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.11.2016	16.059	585.50	582.50	+3.00/-0.00	0.04	72.3	44.9	0.00	0.00	24.00
26.11.2016	16.750	634.75	631.38	+3.38/-0.00	0.00	72.2	45.8	0.00	0.00	24.00
27.11.2016	16.096	594.50	591.25	+3.25/-0.00	0.00	71.1	44.1	0.00	0.00	24.00
28.11.2016	16.734	678.38	674.63	+3.75/-0.00	0.13	71.5	46.8	0.00	0.00	24.00
29.11.2016	22.424	917.00	911.50	+5.50/-0.00	0.00	79.8	55.3	0.00	0.00	24.00
30.11.2016	24.121	1012.63	1006.50	+6.13/-0.00	0.00	81.8	58.0	0.00	0.00	24.00
01.12.2016	23.061	961.25	955.50	+5.75/-0.00	0.00	80.2	56.2	0.00	0.00	24.00
Итого	135.24	5384.0	5353.3	+30.8/-0.0	0.2	76.5	51.4	0.00	0.00	168.00
02.12.2016	20.354	827.88	823.13	+4.75/-0.00	0.13	76.1	51.5	0.00	0.00	24.00
03.12.2016	19.445	737.00	733.00	+4.00/-0.00	0.00	74.8	48.4	0.00	0.00	24.00
04.12.2016	20.488	738.63	734.50	+4.13/-0.00	0.00	76.4	48.7	0.00	0.00	24.00
05.12.2016	20.617	882.63	877.38	+5.25/-0.00	0.00	75.9	52.5	0.00	0.00	24.00
06.12.2016	20.672	825.88	821.13	+4.75/-0.00	0.03	77.3	52.3	0.00	0.00	24.00
07.12.2016	24.219	1022.38	1016.00	+6.38/-0.00	0.07	82.1	58.4	0.00	0.00	24.00
08.12.2016	20.500	908.75	903.63	+5.13/-0.00	0.04	75.1	52.5	0.00	0.00	24.00
Итого	146.29	5943.1	5908.8	+34.4/-0.0	0.3	77.0	52.4	0.00	0.00	168.00
09.12.2016	19.980	816.25	811.63	+4.63/-0.00	0.07	76.0	51.5	0.00	0.00	24.00
10.12.2016	18.471	717.88	713.88	+4.00/-0.00	0.00	73.9	48.2	0.00	0.00	23.98
11.12.2016	21.590	897.63	892.63	+5.00/-0.00	0.00	76.9	52.8	0.00	0.00	24.00
12.12.2016	22.758	788.88	784.25	+4.63/-0.00	0.00	83.1	54.3	0.00	0.00	24.00
13.12.2016	24.906	936.75	931.13	+5.63/-0.00	0.00	85.1	58.5	0.00	0.00	24.00
14.12.2016	24.166	904.75	899.63	+5.13/-0.00	0.00	84.7	58.0	0.00	0.00	24.00
15.12.2016	23.250	811.50	806.75	+4.75/-0.00	0.00	83.7	55.1	0.00	0.00	24.00
Итого	155.12	5873.6	5839.9	+33.8/-0.0	0.1	80.7	54.3	0.00	0.00	167.98
16.12.2016	24.557	808.00	803.25	+4.75/-0.00	0.00	87.2	56.8	0.00	0.00	24.00
17.12.2016	22.354	887.63	882.63	+5.00/-0.00	0.12	79.6	54.4	0.00	0.00	24.00
18.12.2016	18.881	731.13	727.38	+3.75/-0.00	0.00	73.5	47.7	0.00	0.00	24.00
19.12.2016	18.068	685.75	682.00	+3.75/-0.00	0.00	73.3	47.0	0.00	0.00	24.00
20.12.2016	19.271	789.75	785.50	+4.25/-0.00	0.00	73.9	49.5	0.00	0.00	24.00
21.12.2016	17.646	675.50	672.00	+3.50/-0.00	0.04	73.0	46.8	0.00	0.00	24.00
Итого	120.78	4577.8	4552.8	+25.0/-0.0	0.2	77.1	50.7	0.00	0.00	144.00
Итого	557.44	21778.5	21654.6	+123.9/-0.0	0.7	77.9	52.3	0.00	0.00	647.98
Разность показаний на трубопроводах абонента $dM=M1-M2, т;$		+123.9/-0.0		$dT=T1-T2, град,$		25.6				
Время работы теплосистемы, час	Тотч.пер= 648 =	$Tнараб+$ 647.988	$Tmin+$ 0.000	$Tmax+$ 0.000	$Tdt+$ 0.0	$Toш$ 0.012				
Количество потреблённого тепла, Гкал	$Q=$ 563.34	$Q_{тис+}$ 557.44	Q_{Gmin+} 0.00	Q_{Gmax+} 0.00	$Q_{Тош+}$ 0.01	$Q_{т/в+}$ 0.00	$Q_{ут}$ 5.89			
Показания интеграторов			На 24-00 24.11.2016	На 24-00 21.12.2016	Результат за период	На 12-08 22.12.2016				
Количество тепловой энергии, Гкал			14753.25	15310.69	557.44	15318.93				
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, т			724071.4	745849.9	21778.5	746162.6				
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, т			721457.8	743112.4	21654.6	743423.4				
Время наработки, $Tнараб,$ час			27280.473	27928.461	647.988	27940.604				
Время неработы $Tнер=Tmax+Tmin+Tdt+Тош,$ час			----	----	0.012	----				
Расход на подпиточном трубопроводе			74.1	74.8	0.7	74.8				

Подписи
 потребителя _____

Подписи
 поставщика _____